

## 部屋別必要換気量一覧表

設計番号: 231227

工事名称: (仮称)京都市

町 新築工事\_24時間換気

部屋記号	部屋名	給排	階数	部屋数	換気種	縦(m)	横(m)	高さ(m)	面積(m <sup>2</sup> )	容積(m <sup>3</sup> )	計算方法	1部屋当り風量(m <sup>3</sup> /h)	総風量(m <sup>3</sup> /h)
24H_A	A1,A2,A1',A2'タイプ	排気	2-6	1	3	3.10	10.33	2.50	32.02	80.06	必要換気回数	44	44
24H_B	Bタイプ	排気	2-5	1	3	3.50	10.35	2.50	36.23	90.56	必要換気回数	50	50
24H_Bg	Bgタイプ	排気	1	1	3	3.50	10.35	2.70	36.23	97.81	必要換気回数	54	54
24H_C	C1,C2タイプ	排気	2-5	1	3	3.50	9.15	2.50	32.03	80.06	必要換気回数	44	44
24H_Cg	C1g,C2gタイプ	排気	1	1	3	3.50	9.15	2.70	32.03	86.47	必要換気回数	47	47
24H_D	D1,D2,D2',D3タイプ	排気	2-5	1	3	3.10	9.21	2.50	28.55	71.38	必要換気回数	40	40
24H_Dg	D1g,D2gタイプ	排気	1	1	3	3.10	9.21	2.70	28.55	77.09	必要換気回数	43	43
OA-1_A	A1,A2,A1',A2'タイプ	給気	2-6	1	3	3.10	10.33	2.50	32.02	80.06	必要換気回数	44	44
OA-1_B	Bタイプ	給気	2-5	1	3	3.50	10.35	2.50	36.23	90.56	必要換気回数	50	50
OA-1_Bg	Bgタイプ	給気	1	1	3	3.50	10.35	2.70	36.23	97.81	必要換気回数	54	54
OA-1_C	C1,C2タイプ	給気	2-5	1	3	3.50	9.15	2.50	32.03	80.06	必要換気回数	44	44
OA-1_Cg	C1g,C2gタイプ	給気	1	1	3	3.50	9.15	2.70	32.03	86.47	必要換気回数	47	47
OA-1_D	D1,D2,D2',D3タイプ	給気	2-5	1	3	3.10	9.21	2.50	28.55	71.38	必要換気回数	40	40
OA-1_Dg	D1g,D2gタイプ	給気	1	1	3	3.10	9.21	2.70	28.55	77.09	必要換気回数	43	43
24H_管理室	管理人室	排気	1	1	3	2.10	2.60	2.50	5.46	13.65	1人当り占有面積	50	50
OA_管理室	管理人室	給気	1	1	3	2.10	2.60	2.50	5.46	13.65	1人当り占有面積	50	50